



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/106514-2020/ott 32914-2020

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Ing. Jitka Ottová

Telefon: 499 318 160

E-mail: ottova.jitka@mudk.cz

Datum: 16.03.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona stavebníkovi, kterým je:

**Obec Nemojov
Dolní Nemojov 13
544 61, Nemojov
IČ 00278165,**

ve společném povolení schvaluje stavební záměr, podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94o stavebního zákona, vodního díla

„Rozšíření vodovodu Nemojov“.

Stavba vodního díla obsahuje:

Vodovodní řad „1“ – PE 100 RC SDR 17 – De90 – 573,99 m

Vodovodní řad „1-1“ – PE 100 RC SDR 17 – De90 – 491,56 m,

které budou umístěny a prováděny na těchto pozemcích parcelních čísel:

39, 41/2, 45, 92/6, 126/4, 127, 129/2, 129/5, 129/8, 129/10, 131/2, 136, 505/1, 511/1, 512/1, 513 v k.ú. Dolní Nemojov,

v rozsahu schválené projektové dokumentace, která byla zpracována v srpnu 2020 společností PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 27461556 a ověřena autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, Ing. Romanem Kloučkem, ČKAIT 0602801.

a) Druh a účel povolované stavby vodního díla: (§ 18c odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Druh stavby vodního díla: stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vod – 433 – vodovodní řady zásobovací sítě.

Účel stavby: zkapacitnění stávajícího vodovodního systému veřejného zásobování vodou propojením stávajících vodovodních řadů s nově navrženými řady (zaokruhováním).

b) Parcelní čísla pozemků: (§ 9 odst. 1 písm. a) a § 18c odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Stavba vodního díla bude probíhat na pozemcích p. p. č. 39, 41/2, 45, 92/6, 126/4, 127, 129/2, 129/5, 129/8, 129/10, 131/2, 136, 505/1, 511/1, 512/1, 513 v k.ú. Dolní Nemojov.

c) Umístění stavby: (§ 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Vodovodní řad „1“ – PE 100 RC SDR 17 – De90 – 573,99 m

Vodovodní řad „1-1“ – PE 100 RC SDR 17 – De90 – 491,56 m,

které budou umístěny a prováděny na těchto pozemcích parcelních čísel:

39, 41/2, 45, 92/6, 126/4, 127, 129/2, 129/5, 129/8, 129/10, 131/2, 136, 505/1, 511/1, 512/1, 513 v k.ú. Dolní Nemojov,

d) Určení prostorového řešení stavby: (§ 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Stavba není členěna na stavební objekty.

Vodovodní řad „1“ DN80. s 2 nadzemními hydranty DN80 (na p.p.č. 41/2 a 129/5 k.ú. Dolní Nemojov) je napojen na stávající vodovod (řad „C“ PE D110) na pozemku p.č. 505/1 v k.ú. Dolní Nemojov. Na pozemku p.p.č. 513 k.ú. Dolní Nemojov se vodovodní řad napojuje opět na stávající vodovod (řad „C4-2“ PE D110). V tomto místě je podchycen i stávající vodovod D63.

Vodovodní řad „1-1“ odbočuje z vodovodního řadu „1“ na křižovatce cest na pozemku p.p.č. 511/1 k.ú. Dolní Nemojov a napojuje se na stávající vodovodní řad „C4“ PE D110 v cestě p.p.č. 511/1 k.ú. Dolní Nemojov před čp. 315.

Šoupata budou v nezpevněném terénu osazeny ochrannou skruží min. průměru 1 m vč. orientačního sloupku.

Číslo hydrologického pořadí povodí:

1-01-01-0650-0-00

Název a kód vodního útvaru:

Nádrž Les Království na toku Labe,
HSL_0185_J

Hydrogeologický rajon:

4220 Královédvorská synklinála

Určení polohy vodního díla:

orientační souřadnice místa stavby S-JTSK:

počátek [X: 1013324,28, Y:643482,87]

konec [X: 1013797,50, Y:643601,10]

e) Orientační finanční propočet celé stavby: 2 904,105 tis. Kč

f) Vymezení území dotčeného vlivy stavby: (§ 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

Stavbou budou dotčeny p. p. č. 39, 41/2, 45, 92/6, 126/4, 127, 129/2, 129/5, 129/8, 129/10, 131/2, 136, 505/1, 511/1, 512/1, 513 v k.ú. Dolní Nemojov.

g) Termín dokončení stavby: (§ 18c odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

červenec 2021

h) Podmínky a povinnosti pro umístění a provedení stavby vodního díla: (§ 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona)

1. Stavba bude umístěna na p. p. č. 39, 41/2, 45, 92/6, 126/4, 127, 129/2, 129/5, 129/8, 129/10, 131/2, 136, 505/1, 511/1, 512/1, 513 v k.ú. Dolní Nemojov.
2. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: Příjezd a přístup k předmětné stavbě bude zajištěn po stávajících komunikacích.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla zpracována v srpnu 2020 společností PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 27461556 a ověřena autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, Ing. Romanem Kloučkem, ČKAIT 0602801, ověřené vodoprávním úřadem ve vodoprávním řízení. Projektová dokumentace je přílohou tohoto rozhodnutí a bude žadateli zaslána po jeho nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
5. Stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
8. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
10. Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí:
 - a. Realizací stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
 - b. Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 736005,

a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení zn. 882/2020 ze dne 01.12.2020.

- c. Bude dodržena min. vzdálenost výkopů pro vodovodní potrubí od podpěrných bodů vedení velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí 5,0 m, Výstavbou vodovodu nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem a k ohrožení stability podpěrných bodů elektrických vedení. Nesmí dojít k poškození uzemnění u podpěrných bodů.
- d. Stavbou nedojde k poškození podzemních kabelů NN a ke změně jejich uložení a krytí. Je nutno dodržet podmínky prostorové normy ČSN 736005 při křížení a souběhu s kabely NN a VN.
- e. Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené \PNE 33 3302.
- f. Výstavbou vodovodu nesmí dojít k ohrožení stability a pevnosti podpěrných bodů venkovního elektrického vedení NN do 1 kV a distribuční trafostanice vn/nn a ke snížení výšky vodičů nad zemí.
- g. Výstavbou vodovodu nedojde k poškození kabelů NN a VN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození jejich uzemnění a uzemnění podpěrných bodů NN. Křížení vodovodu s podzemními kabely VN a NN bude odpovídat prostorové normě ČSN 736006. Výkopy budou vedeny ve vzdálenosti min. 3 m od podpěrných bodů VN. Nesmí dojít k poškození uzemnění elektrického zařízení.
- h. V dotčeném prostoru se nachází v současnosti venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AYKYz a holými vodiči AlFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem a poškození a ohrožení stability podpěrných bodů. Výkopy min. 2,0 m od podpěrných bodů NN.
- i. V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení v terénu a provedení sond), že stávající podzemní kabelové vedení neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených technických norem, požádá stavebník o jejich přeložení a to formou přeložky dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
- j. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů venkovního vedení NN – izolované vodiče AES, AYKY a holé vodiče AlFe. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý

provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem.

- k. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno po souhlasu vydaném ČEZ Distribuce, a. s.
 - l. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 - m. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - n. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - o. V ochranném pásmu elektrické stanice musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.
 - p. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny ČEZ Distribuce, a. s.
11. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“):
- a. Pokládka vodovodu v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005.
 - b. V místě křížení s vodovodem, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem 0,5 m na každou stranu (ve společném výkopu může být více prvků).
 - c. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
 - d. Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
 - e. Ke kolaudaci bude předložen kladný zápis o kontrole před záhozem případně odkryté SEK.
 - f. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií

a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a. s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

- g. Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a s odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- h. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Jiřímu Bůtovi, tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.but@cetin.cz. Oznámení bude obsahovat číslo vyjádření 700942/20.
- i. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vytyčení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
- j. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, aby zajistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- k. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- l. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit Jiřímu Bůtovi, tel.: 602 485 857. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od Jiřího Bůty prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- m. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

- n. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve Jiřího Bůtu, tel.: 602 485 857 ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Jiřího Bůty.
 - o. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
 - p. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Jiřím Bůtou, tel.: 602 485 857 způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - q. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK včetně ochranného pásma jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - r. Stavebník, nebo jím pověřena třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od nadzemního vedení SEK, aby v činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od nadzemního vedení SEK.
 - s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat ochranné a pomocné prvky SEK.
 - t. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 - u. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Jiřímu Bůtovi, tel.: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na tel.:238 462 690.
12. Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.
13. Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

14. V místě stavby je umístěna a povolena veřejná kanalizace – územní rozhodnutí č.j.: MUDK-VÚP/48870-2018/nyj 4647-2018 ze dne 24.04.2018, stavební povolení č.j.: MUDK/OŽP/81186-2018/sea 26500-2018 ze dne 24.10.2018. Dotčená část této stavby dosud není realizována. Projednanou a povolenou polohu budoucí kanalizace je třeba respektovat.
15. Před započítím zemních prací budou veškeré sítě technické infrastruktury obce Nemojov předem zaměřeny a bude předcházeno jejich poškození.
16. Po dokončení prací budou komunikace a další zasažené pozemky uvedeny do původního stavu (zejména povahy a kvality povrchu). Při zásypu výkopu bude zejména v komunikacích zemina řádně hutněna, aby později nedocházelo k propadání povrchu. Před provedením a po dokončení prací bude zasažená část komunikace protokolárně předána zhotoviteli, a nakonec zpět obci. Stavebník k výstavbě nepoužije vozidla a mechanizaci těžší než 10 tun.
17. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j.: KHSHK 26808/HOK.TU/Po ze dne 01.09.2020. Bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody. krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody v místě odběru: nový vodovodní řád a odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
18. Pro dohled vodoprávního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
19. Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.
- 20. Stavba bude dokončena do 31.07.2021.**

Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci.

Grafická příloha rozhodnutí:



Zodpovědný projektant	Ing. Roman Klouček	PROIS, a.s. Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové DIČ: CZ-25943022 jaja.cmelikova@seznam.cz	
Vypracoval	Jaroslava Čmelíková		
Kraj: Královéhradecký	Obec: Nemojov		
Investor:	Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov		
Akce:	ROZŠÍŠENÍ VODOVODU NEMOJOV	Stupeň	UR + SP
		Datum	8/2020
		Zakázkové číslo	
		Formát	1xA4
Obsah:	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	Měřítko:	Číslo přílohy:
		-	C.1

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 04.12.2020 pod čj. MUDK-OŽP/106514-2020/ott 32914-2020 žádost stavebníka: obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61, Nemojov, IČ 00278165 ve věci povolení stavby „Rozšíření vodovodu Nemojov“. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

S žádostí bylo předloženo:

1. Projektová dokumentace, která byla zpracována v srpnu 2020 společností PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 27461556 a ověřena autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, Ing. Romanem Kloučkem, ČKAIT 0602801.
2. Koordinované stanovisko dotčených orgánů státní správy Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí čj.: MUDK-OŽP/64707-2020/nyp 19238-2020 ze dne 27.08.2020.
3. Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-5554-2/2020 ze dne 20.11.2020.
4. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, č.j.: KSHSK 26808/HOK.TU/Po ze dne 01.09.2020.
5. Stanovisko Police ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát č.j. KRPH-87529/Čj-2020-051006-VJ ze dne 30.11.2020.
6. Souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce zn. 882/2020 ze dne 01.12.2020, zn. 0101347313 ze dne 16.07.2020
7. Vyjádření CETIN a.s., čj.: 700942/20 ze dne 17.08.2020
8. Vyjádření správců sítí o existenci zařízení
9. Vyjádření Obecního úřadu Nemojov č.j.: 184/2020Nyp ze dne 03.12.2020
10. Plán kontrolních prohlídek
11. Souhlasy vlastníků p. p. č. 39, 41/2, 45, 92/6, 126/4, 129/2, 129/5, 113/2, 136 v k.ú. Dolní Nemojov na situacích (originály).

Vlastnická práva k dotčeným pozemkům si vodoprávní úřad ověřil výpisy z katastru nemovitostí vyhotovenými dálkovým přístupem.

Vodoprávní úřad stanovil účastníky společného územního a stavebního řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona takto:

a) Stavebník

OBEC NEMOJOV, IČ 278165, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn

OBEC NEMOJOV, IČ 278165, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,

OBEC NEMOJOV, IČ 00278165, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

Vondroušová Pavla, nar.: 24.02.1980, Dolní Nemojov č. p. 18, 54461 Nemojov

Vondrouš Luboš, nar.: 31.03.1980, Dolní Nemojov č. p. 18, 54461 Nemojov

Pěnička David, nar.: 14.03.1982, Dolní Nemojov č. p. 24, 54461 Nemojov

Hluchník Zdeněk, nar.: 05.05.1980, Dolní Nemojov č. p. 297, 54461 Nemojov
Greiner Renata, nar.: 31.08.1953, Dolní Nemojov č. p. 20, 54461 Nemojov
Kazda Robert, nar.: 12.10.1972, Čelakovského č. p. 1016, 54401 Dvůr Králové nad
Labem
Štefanová Eva, nar.: 26.10.1957, Dolní Nemojov č. p. 90, 54461 Nemojov
Vondrouš Miroslav, nar.: 06.11.1971, Starobucké Debrné č. p. 173, Nemojov, 54401
Dvůr Králové nad Labem
Vondroušová Dana, nar.: 07.06.1971, Starobucké Debrné č. p. 173, Nemojov, 54401
Dvůr Králové nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2, IČ
24729035
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČ 04084063

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (identifikována označením pozemků)

-10/1, -11, 21/1, 21/2, 21/3, 26/3, 26/7, 26/9, 26/11, 26/12, 29/4, 32, 33/4, 34/1, 34/2, 36/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 51/1, 51/3, 51/4, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 56/1, 56/2, 57/3, 59, 60, 61, 64/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79/1, 79/2, 79/3, 81/2, 82, 84/1, 84/3, 85, 87, 88, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/10, 92/11, 92/12, 94, 95, 97, 98, 99, 100/5, 100/7, 100/11, 106, 108, 125, 126/2, 126/3, 128, 129/1, 129/3, 129/6, 129/7, 129/9, 129/11, 131/1, 131/4, 135, 137/4, 138, -255, 338/1, 341, 345, 347, 348/2, 348/3, 348/6, 348/7, 348/10, 348/11, 350/2, 351/1, 351/2, 353, 354/2, 354/3, 359, 361/2, 364/2, 368, 369, 491/1, 502/6, 502/7, 502/11, 502/12, 502/13, 502/16, 502/17, 502/18, 503/1, 506/2, 508, 509, 510 v k.ú. Dolní Nemojov

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům společného řízení zahájení řízení a zároveň upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, pod čj.: MUDK-OŽP/12197-2021/ott 32914-2020 dne 03.02.2021. Vodoprávní úřad stanovil termín pro uplatnění závazných stanovisek a námitek 15 dnů ode dne obdržení oznámení. V daném termínu ani před vydáním rozhodnutí námítka ani jiné připomínky nebyly vodoprávnímu úřadu sděleny.

Vodoprávní úřad v oznámení sdělil účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že se mohou vyjádřit v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona do 15 dnů od doručení oznámení a mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítka. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad zkoumal podanou žádost a předložené podklady o společné povolení, zda stavbu lze podle nich provést a ověřoval, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, zda je projektová dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny požadavky pro vodní díla, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby. Vodoprávní úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Vodoprávní úřad ve společném povolení v souladu s ustanovením § 94p odst. 1 stavebního zákona schválil stavební záměr, vymezil pozemky pro realizaci a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Stanovil společné, případně specifické podmínky pro umístění a povolení stavby hlavní a vedlejších staveb v souboru staveb. Podmínkami zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) stanovil podmínky, kterými se zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací. Dále podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a podmínky pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vztahujících se k nemovitostem.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením §18c odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Uložil povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 119 stanovil povinnost užívat stavbu na základě vydání kolaudačního souhlasu. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona uložil povinnost vést stavební deník.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o společné povolení a připojené podklady v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona a usoudil, že stavební záměr je v souladu s požadavky

- vodního zákona a jeho prováděcích předpisů
- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Podle sazebníku správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. h) byl vyměřen správní poplatek 3 000 Kč a zaplacen dne 22.02.2021.

Vodoprávní úřad vyhověl žádosti v plném rozsahu, při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že stavba se se nachází na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - Východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj vodovod Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 01.10.1985 pod č. j.: Vod 235/2277/85-Km a změněné rozhodnutím o odvolání Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 26.11.1985 pod č.j.: Vod. 2005/1Ru), ve vodním útvaru Nádrž Les Království na toku Labe, HSL_0185_J, a že lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčených vodních útvarů, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 81 správního řádu podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru životního prostředí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jitka Ottová
samostatná odborná referentka
odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. štítek „STAVBA POVOLENA“

Doručí se stavebníkům, účastníkům společného řízení dle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona

OBEC NEMOJOV, IČ 278165, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

Doručí se účastníkovi společného řízení dle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona

OBEC NEMOJOV, IČ 278165, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

Doručí se účastníkům společného řízení dle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona

OBEC NEMOJOV, IČ 00278165, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

Vondroušová Pavla, nar.: 24.02.1980, Dolní Nemojov č. p. 18, 54461 Nemojov

Vondrouš Luboš, nar.: 31.03.1980, Dolní Nemojov č. p. 18, 54461 Nemojov

Pěnička David, nar.: 14.03.1982, Dolní Nemojov č. p. 24, 54461 Nemojov

Hluchník Zdeněk, nar.: 05.05.1980, Dolní Nemojov č. p. 297, 54461 Nemojov

Greiner Renata, nar.: 31.08.1953, Dolní Nemojov č. p. 20, 54461 Nemojov

Kazda Robert, nar.: 12.10.1972, Čelakovského č. p. 1016, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Štefanová Eva, nar.: 26.10.1957, Dolní Nemojov č. p. 90, 54461 Nemojov

Vondrouš Miroslav, nar.: 06.11.1971, Starobucké Debrné č. p. 173, Nemojov, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Vondroušová Dana, nar.: 07.06.1971, Starobucké Debrné č. p. 173, Nemojov, 54401 Dvůr Králové nad Labem

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2, IČ 24729035
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČ 04084063

Doručí se vlastníkům sousedních pozemků, účastníkům společného řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona identifikovaným dle ustanovení § 94l odst. 3) stavebního zákona označením pozemků

-10/1, -11, 21/1, 21/2, 21/3, 26/3, 26/7, 26/9, 26/11, 26/12, 29/4, 32, 33/4, 34/1, 34/2, 36/1, 41/1, 41/3, 41/4, 41/5, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 51/1, 51/3, 51/4, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 56/1, 56/2, 57/3, 59, 60, 61, 64/2, 65, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 68/1, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79/1, 79/2, 79/3, 81/2, 82, 84/1, 84/3, 85, 87, 88, 92/1, 92/2, 92/3, 92/5, 92/10, 92/11, 92/12, 94, 95, 97, 98, 99, 100/5, 100/7, 100/11, 106, 108, 125, 126/2, 126/3, 128, 129/1, 129/3, 129/6, 129/7, 129/9, 129/11, 131/1, 131/4, 135, 137/4, 138, -255, 338/1, 341, 345, 347, 348/2, 348/3, 348/6, 348/7, 348/10, 348/11, 350/2, 351/1, 351/2, 353, 354/2, 354/3, 359, 361/2, 364/2, 368, 369, 491/1, 502/6, 502/7, 502/11, 502/12, 502/13, 502/16, 502/17, 502/18, 503/1, 506/2, 508, 509, 510 v k.ú. Dolní Nemojov

Doručí se dotčeným orgánům

MěÚ Dvůr Králové nad Labem - odbor životního prostředí (koordinátor)

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova č. p. 19/1, 50002 Hradec Králové 2

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, nábřeží U Přívozu čp. 122/4, 500 03 Hradec Králové

Obecní úřad Nemojov, Dolní Nemojov č. p. 13, 54461 Nemojov

a.a.

Vypraveno dne: 17.03.2021

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tímto obec Nemojov žádáme o vyvěšení a vrácení s potvrzením o vyvěšení.

Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto dne.....
(razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Dne Sejmuto dne
(razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup)