

## 3 Paspportizace

Celkem bylo zaměřeno 165 světelných míst (SM), na kterých bylo umístěno 165 svítidel. Tato soustava je napájena celkem ze dvou zapínacích míst (ZM). Obě ZM jsou řízeny pomocí světelného čidla.

Světelná soustava se dá rozdělit do dvou částí: osvětlení v části Nemojov a osvětlení v části Horní Nemojov a Starobucké debrné, přibližně podle zapojení v ZM.

Svítidla veřejného osvětlení jsou většinou staršího rázu a funkční. Je zde zaznačeno i 6 SM, kterými je osvětleno hřiště v části Dolní Nemojov. Několik svítidel bylo v průběhu paspportizace nefunkčních.

### 3.1 Shrnutí světelných míst

Svítidla jsou v drtivé většině umístěna na sloupech. Přehled je v následující tabulce.

Typ sloupů	Počet
Betonový	34
Ocelový	37
Ocelový zinkovaný	49
Dřevěný	43
Na stěně	2

Svítidla většinou obsahují sodíkovou výbojku. Přehled zastoupení typů svítidel:

Typ svítidel	Počet
Ramínko	21
Óčko	2
Kostka	14
Leda Elgo	3
LV	10
DINGO	85
Sadovka	30

Svítidla mají dohromady příkon 12 221 VA.

Shrnutí zapínacích míst.

Českomoravská světelná s.r.o.  
Bohumilice 112, 69172 Klobouky u Brna  
IČ: 27564304  
+420 730 304 853 / info@cmsvetelna.cz  
C94284 vedená u krajského soudu v Brně